



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Павловская пр-д, д.3, стр.2

23.04.2012 г. № 108-12-202-3213(902947/102)

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Приложение №1  
к типовому договору № 108-12-302-2457/90294  
от « 31 » \_\_\_\_\_ 2012 г.  
об осуществлении технологического присоединения к  
электрическим сетям

Председателю правления  
ЖСПК «Поливаново»  
Мезенкову Ф.А.

Копии:  
Троицкому РЭС  
ОАО «Мосэнергосбыт»  
Ростехнадзор

**Южные электрические сети**

– филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»  
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

**ЖСПК «Поливаново»**

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя тупииковое ответвление от ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4, ЛЭП-0,4кВ, трехэтажного жилого дома
  2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения устройств заявителя трехэтажный жилой дом, Московская область, Подольский район, Дуб. тупииковое с/п, пос. Поливаново
  3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 200 (двести) (кВт)  
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию одновременно (без этапов) в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
  4. Категория надежности III (третья)
  5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 (кВ).
  6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя срок действия ТУ
  7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) ближайшая опора ВЛ-10кВ фид.17 с ПС-377 «Лесная» (согласие владельца – ПКБ №1 им.Н.А.Алексеева №683 от 15.03.2012г. - имеется)
  8. Основной источник питания 220/10 ПС №377 «Лесная»
  9. Резервный источник питания нет
  10. Сетевая организация осуществляет:
    - 10.1. Подготовку и выдачу технических условий;
    - 10.2. Составление Акта о технологическом присоединении и Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по форме приложения №2;
    - 10.3. Оформление на имя балансодержателя сетей Указания на включение энергопринимающих устройств Заказчика на основании справки о выполнении ТУ.
- Фактическое присоединение энергопринимающего устройства будет считаться полностью выполненным после подписания Акта о технологическом присоединении с ЮЭС.
- (указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям).

12. Заявитель осуществляет

12.1. Выполнение электроснабжения электроприёмников от сети 10 кВ сетевой организации в соответствии с ГОСТ Р 5057.1-94, ГОСТ Р 5057.8-94, СНИП Ш-4-80, 3.05.06-85, ПУЭ, «Инструкции по электроснабжению жилых домов и других личных сооружений», СП-31-110-2003, для чего:

12.2. На основании полученных ТУ выполнить проект электроснабжения объекта, в котором определить место установки ТП, тип ТП, трассу ЛЭП 10-0,4 кВ, конструктивное исполнение ЛЭП, место присоединения к ВЛ-10кВ. Проект согласовать с Южными электрическими сетями - филиалом ОАО «МОЭСК», / г.Подольск, ул.Кирова, д.65, тел. 52-27-31), с Ростехнадзором / г.Москва, Газетный пер, д.3-5, стр.1, тел. 202-43-89 или г.Чехов, ул.Товарная, д.17А, тел. 8(49672)-6-53-10, 8(49672)-6-46-45/, с ОАО «Мосэнергосбыт» /г.Подольск, ул.Литейная, д.31/5, тел.8-4967-69-99-22 и другими заинтересованными организациями.

12.3. Получить ТУ на организацию учета и потребления электроэнергии в ОАО «Мосэнергосбыт».

12.4. В центре потребления нагрузок установить и оборудовать ТП с установкой трансформаторов на разрешенную мощность, монтажом выносного разъединителя, установкой приборов учета электроэнергии. Тип ТП, количество ТП определить проектом. К проектируемой ТП оборудовать подъездные пути для автотранспорта.

12.5. Электроснабжение проектируемых ТП выполнить отпайкой от ВЛ-10кВ фид.17 с ПС-377 «Лесная», для чего построить ЛЭП 10кВ. В месте отпайки установить линейный разъединитель, установку КРН определить проектом.

12.6. Выполнить молниезащиту в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

12.7. Выполнить заземление в соответствии с типовым проектом 3.407.1-150 и «Типовой инструкцией по электроснабжению индивидуальных домов и других личных сооружений».

12.8. В случае наличия у заявителя электрооборудования, предъявляющего требования к качеству электроэнергии выше установленных ГОСТ 13109-97, установить агрегат бесперебойного питания со стабилизатором напряжения, обеспечивающий требуемое качество электроэнергии.

12.9. Выполнить строительно-монтажные (монтажные) работы и представить объем работ в ЮЭС.

12.10. Получить:

Приложение №2 к Акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности свыше 1000В.

Акт о выполнении технических условий.

Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Ростехнадзор) и считаться полностью выполненным после подписания Акта о технологическом присоединении с ЮЭС.

12.11. Перед присоединением произвести наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защиты.

12.12. При использовании электроэнергии на тепловые нужды получить согласование в Ростехнадзоре.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) год(а) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

  
(подпись)  
Зам.директора по развитию и реализации услуг  
Б.А.Вахаров  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени сетевой организации)

Исп. Костякова Е.В.  
Тел.8(4967)65-28-15