



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
телефон: (495) 597-5530, тел./факс: (495) 597-5555
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

Технические условия для присоединения № 5131 - 51/2 от 06.11.2013 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилам пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ООО «Гранель Девелопмент»

Объект газификации: Котельная в составе 3-х котлов «Eurotherm-7», мощностью 7,56 МВт каждый, расположенная по адресу: Московская область, г.о. Королев, ул. Гайдара, д.31, для теплоснабжения микрорайона жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры (общая мощность 22,68 МВт)

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): газопровод высокого давления Р=0,6 МПа, D=300 мм, проложенный по Лесному проезду

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 28.02.2012 г. № 208/7

017149

Условия и порядок газификации газопользующего оборудования жилищно-коммунальных, промышленных и иных объектов

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работам в установленном законом порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
5. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищинмежрайгаз» извещение о начале таких работ.
6. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованному с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
7. Газификация объектов, установленной мощностью свыше 1 Гкал/час и при использовании технологического оборудования осуществляется на основании разрешения на использование газа в качестве топлива, полученного в установленном порядке.
8. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищинмежрайгаз».

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищинмежрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопровод-источнике составляет 0,49 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».

Заместитель Генерального
Директора - Главный инженер



Е.Д. Шумейко
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела

Т.Н. Овчинникова
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

14.11.13г.

(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

14.11.13г. Пров. директор В.А. Сергеевич

(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)